

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 16/_____**

Аккольский район
Место составления

28.03.2024 г.
Время 16:17

- 1. Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Аккольского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
- 2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 16 от 04.03.2024 г.**
- 3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**
АБИШЕВ АРЫСТАН ТОЛЕГЕНОВИЧ - начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района
ШАЙМЕРДЕНОВ МАУЛЕН АМАНГЕЛЬДИНОВИЧ - старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района
ДАУКЕНОВ ТЕМИРЛАН ЕРЖАНОВИЧ - Старший инженер Отдела по чрезвычайным ситуациям Аккольского района
- 4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы С. Нурмагамбетова, села Енбек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы С. Нурмагамбетова, села Енбек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, Аккольский район, Енбек, Студенттер (улица), 5.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 27.03.2024 - 28.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы С. Нурмагамбетова, села Енбек отдела образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В школе отсутствует инструкция, устанавливающая для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим Основание: п. 5 «Правил пожарной безопасности»,	П. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	
2	В соответствии с перечнем работников, подлежащих обязательному обучению пожарно-техническому минимуму, не все работники прошли обучение по вопросам пожарной безопасности Основание: п. 8 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Отсутствуют проезды и подъезды к зданиям школы для проезда пожарной техники, из-за скопления снега. Основание: п.164 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 14 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	Уличное освещение на эвакуационном выходе не исправно (2 этаж). Основание: п. 166 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 24 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В миницентре под лестничным маршем допускается хранение различных горючих материалов Основание: п.24 п.п.10 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В здании школы недостаточное количество первичных средств пожаротушения (огнетушители), в котельной пожарный щит не доукомплектован противопожарным инвентарем (лом, ведро) Основание: п. 18 приложения 3 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	На втором этаже правого крыла дверь эвакуационного выхода не оборудована запором обеспечивающим возможность свободного открывания изнутри без ключа Основание: п. 34 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 61 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

8	На втором этаже левого крыла эвакуационный выход загроможден различными предметами. Основание: п.36 п.1 Правил пожарной безопасности, утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 65 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Система внутреннего противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты не проверены на водоотдачу и работоспособность не реже 2 раз в год. Основание: п. 1585 Правил пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 109 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
10	Пожарный гидрант не очищен от снега и льда. Основание: п. 1573 Правил пожарной безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 110 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
11	Работы по монтажу систем и установок пожарной автоматики не произведены в соответствии с проектной документацией. Основание: п. 63 «Правил пожарной безопасности», утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Аманжол Ш. Жусейп 28.03.2024

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Майрамбек Е. М.



9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

Не шло

Приложение на «__» листах

«28» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.